

大阪市北区で発生した 雑居ビル火災を受けた 緊急点検実施中！

多数の死傷者が 発生しています

令和3年12月17日に発生した
大阪市北区の雑居ビル火災を受け、雑居ビルの関係者に対して
防火安全対策の更なる徹底を図っていただくため、
年末にかけて緊急点検を実施しています。
もう一度、避難口の管理状況などを確認してください。

もう一度 確認を！！



コンロの周囲15cm、
上方1mに可燃物が
あってはいけません。
グリスフィルターは、
定期的に清掃しましょう。

チェックポイント1

コンロのそばに 可燃物が
置かれていませんか？


チェックポイント2

カーテンやじゅうたんは、
防炎加工されていますか？



防炎加工済
認定されている
カーテン等には、認定
マークがついています。

防炎加工済 未加工



消火器はすぐに
取り出せる場所に
ありますか？
いざというときに
使えますか？

チェックポイント3

消火器は、すぐに使える
ようになっていますか？

チェックポイント4

階段や避難通路、避難口に
物が置かれていませんか？



階段や廊下、避難口の
前に物を置いて
いませんか？
いざというときに
避難できますか？



過去のビル火災でも
平成13年9月に新宿区歌舞伎町の飲食店等で発生した火災は
死者44名という被害がありました。
年末年始に向けて、もう一度あなたのお店も、点検しましょう。



川越地区消防局 予防課 ☎ 222-0744