

## 質問・回答書（工事）

工事名：川越地区消防局・川越北消防署雨水貯留槽設置工事

番 号	図面番号	仕様書等	質 問 事 項	回 答 事 項
1		第 26 号 一位代価 表	敷鉄板賃料についてお尋ねいたします。 敷鉄板賃料の計上ですが設計では何日を想定されていますか教えてください。	敷鉄板賃料は 270 日計上しております。
2		第 27 号 一位 代価表	ポンプ運転工についてお尋ねいたします。 ポンプ運転日数の計上ですが設計では何日を想定されていますか教えてください。	ポンプ運転工の日数は 77 日計上しております。
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

- ※ 必要に応じて、適宜、行を追加してください。
- ※ 函面番号の欄には函面番号を、仕様書等の欄には代価番号等を記載してください。
- ※ 本書の題名、説明要求内容には、**特定の企業名や個人名を記入しないでください。**
- ※ 質問は必ず本書によることとし、電子入札システム内の質問事項欄に**直接質問内容を入力しないでください。**  
また、本書を添付する際は、**ファイル形式等を変換しないでください。**

## 質問・回答書（工事）

工事名：川越地区消防局・川越北消防署雨水貯留槽設置工事

番 号	図面番号	仕様書等	質 問 事 項	回 答 事 項
1		第 9 号一位代 価表	保護シート、遮水シートは物価資料の平均価格が見 込まれているのでしょうか御教示ください	ご理解のとおりです。
2		第 9 号一位代 価表	雨水貯留槽本体、保護シート、遮水シートは全て実 勢価格設計でさいようされているのでしょうか御 教示ください	雨水貯留槽本体は資材価格特別調査を実施してお ります。保護シート及び遮水シートは建設物価及び 積算資料の平均価格を採用しております。
3		第 10 号一位代 価表	保護シート、遮水シートの労務費は 4 週 8 休の割り 増しがされた価格なののでしょうか御教示ください	保護シート工及び遮水シート工の労務費は割増を しておりません。
4		第 26.27.28 号 一位代価表	敷鉄板の設置日数、ポンプ排水の日数、交通誘導警 備員の配置日数を算出為の対象となる工種は何で しょうか御教示ください	敷鉄板賃料の日数は 270 日、ポンプ運転工の日数 は 77 日、交通誘導警備員 B は 208 人計上してお ります。
5			直接工事費、共通仮設費(積み上げ)の項目で経費の 控除されている材料、検査費用はありますか	経費控除している材料及び検査費用はありません。
6				
7				

8				
9				
10				

- ※ 必要に応じて、適宜、行を追加してください。
- ※ 図面番号の欄には図面番号を、仕様書等の欄には代価番号等を記載してください。
- ※ 本書の題名、説明要求内容には、**特定の企業名や個人名を記入しないでください。**
- ※ 質問は必ず本書によることとし、電子入札システム内の質問事項欄に**直接質問内容**を入力しないでください。  
また、本書を添付する際は、**ファイル形式等を変換しないでください。**

## 質問・回答書（工事）

工事名：川越地区消防局・川越北消防署雨水貯留槽設置工事

番 号	図面番号	仕様書等	質 問 事 項	回 答 事 項
1	7/16	9号代価	<p>雨水貯留槽本体ブロック材料について</p> <p>【図面】 詳細図に明示された製品で有効容量 5335.24m<sup>3</sup></p> <p>【仕様書】 再生プラスチック製 空隙率 95%以上 5336 m<sup>3</sup></p> <p>と明示されていますが、図面にある貯水量 5118.63m<sup>3</sup> を満足すれば、雨水貯留浸透技術協会の技術認定を取得した製品の変更等が可能かご教示願います。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p> <p>雨水貯留浸透技術協会の技術認定を取得した製品で、図面記載の貯水量 5118.63 m<sup>3</sup>、H.W.L=11.70、T-25を確保し、流入・流出管、点検人孔等の設置ができれば変更可能とします。</p>
2				

- ※ 必要に応じて、適宜、行を追加してください。
- ※ 図面番号の欄には図面番号を、仕様書等の欄には代価番号等を記載してください。
- ※ 本書の題名、説明要求内容には、**特定の企業名や個人名を記入しないでください。**
- ※ 質問は必ず本書によることとし、電子入札システム内の質問事項欄に**直接質問内容を入力しないでください。**また、本書を添付する際は、**ファイル形式等を変換しないでください。**

## 質問・回答書（工事）

工事名：川越地区消防局・川越北消防署雨水貯留槽設置工事

番号	図面番号	仕様書等	質問事項	回答事項
1			現在、建築施工中の影響により、本工事が施工できない期間はありますか。	原則、施工できない期間は無いものと想定しております。詳細については協議とします。
2		第10号 一位代価 表	ラフテレーンクレーンの日数を教えてください。	ラフテレーンクレーン（25t吊り）の日数は23日計上しております。
3		第27号 一位代価 表	ポンプ運転工の日数を教えてください。	ポンプ運転工の日数は77日計上しております。
4		第26号 一位代価 表	敷鉄板賃料日数を教えてください。	敷鉄板賃料の日数は270日計上しております。
5		第28号 一位代価 表	交通誘導員の人数を教えてください。	交通誘導警備員Bは208人計上しております。

6				
7				
8				
9				
10				

- ※ 必要に応じて、適宜、行を追加してください。
- ※ 函面番号の欄には函面番号を、仕様書等の欄には代価番号等を記載してください。
- ※ 本書の題名、説明要求内容には、**特定の企業名や個人名を記入しないでください。**
- ※ 質問は必ず本書によることとし、電子入札システム内の質問事項欄に**直接質問内容**を入力しないでください。  
また、本書を添付する際は、**ファイル形式等を変換しないでください。**

## 質問・回答書（工事）

工事名：川越地区消防局・川越北消防署雨水貯留槽設置工事

番 号	図面番号	仕様書等	質 問 事 項	回 答 事 項
1		第 9 号一位代価表	雨水貯留槽材料の管理用点検孔補強材、土砂流出抑制板は材工込ですが、週休 2 日補正を考慮していますか。考慮していない場合、設計変更の対象となりますか。	管理用点検孔補強材、土砂流出抑制板は週休 2 日補正を考慮しておりません。なお、設計変更の対象としないものとします。
2		第 10 号一位代価表	雨水貯留槽設置のうち、雨水貯留槽本体ブロック組立・保護シート工・遮水シート工は、週休 2 日補正を考慮していますか。考慮していない場合、設計変更の対象となりますか。	雨水貯留槽本体ブロック組立・保護シート工・遮水シート工は週休 2 日補正を考慮しておりません。なお、設計変更の対象としないものとします。
3		第 12 号一位代価表	点検孔（塩ビ小型マンホール）の鋳鉄製防護蓋は、袋穴式・ロック式のどちらを採用していますか。	ロック式を採用しております。
4		第 17 号一位代価表	鉄筋（第 17 号施工 P）の鉄筋コンクリート用棒鋼は、県単価の大口・中口・小口の何れを採用していますか。	県単価の大口を採用しております。

5		第 18 号 一位代価 表	硬質塩化ビニル管の取引数量について、建設物価は関東の②・③・③小口の何れを採用していますか。また、積算資料は関東の③・③小口のどちらを採用していますか。	建設物価は関東の③を採用しております。積算資料は関東の③を採用しております。
6		第 18 号 一位代価 表	マンホール用可とう継手は見積を採用していますか。それとも、物価資料を流用していますか。物価資料を流用している場合は、品名・規格を教えてください。	マンホール用可とう継手φ200及びφ300は建設物価及び積算資料の平均価格としております。φ450は3社見積平均を採用しております。
7		第 22 号 一位代価 表	硬質塩化ビニル管布設（第7号施工表）の硬質塩化ビニル管は、県単価・物価資料のどちらを採用していますか。	県単価を採用しております。
8	8/16		図面の雨水貯留槽ブロックは参考として考えてよろしいですか。これと同等品であれば、本工事で使用することは可能ですか。	ご理解のとおりです。 雨水貯留浸透技術協会の技術認定を取得した製品で、図面記載の貯水量 5118.63 m <sup>3</sup> 、H.W.L=11.70、T-25を確保し、流入・流出管、点検人孔等の設置ができれば変更可能とします。

9			<p>工事特記仕様書の第 8 条に、残土搬出の際は、前面県道及び市道の路面にダンプタイヤからの泥が散乱しない様に、場内で十分に泥を落としてから県道及び市道に出る措置を講じることとあります。泥落装置を設置した場合は、設計変更の対象になりますか。</p>	<p>設置した場合については、変更協議の対象といたします。</p>
10				

- ※ 必要に応じて、適宜、行を追加してください。
- ※ 図面番号の欄には図面番号を、仕様書等の欄には代価番号等を記載してください。
- ※ 本書の題名、説明要求内容には、**特定の企業名や個人名を記入しないでください。**
- ※ 質問は必ず本書によることとし、電子入札システム内の質問事項欄に**直接質問内容**を入力しないでください。  
また、本書を添付する際は、**ファイル形式等を変換しないでください。**