

様式第1号

## 質問・回答書（工事）

工事名：川越地区消防局・川越北消防署新築植栽工事（その1）

番号	図面番号	仕様書等	質問事項	回答事項
1	07頁他	3頁	水抜板 H300 φ300 の材質の仕様を確認したい。	コンクリート底板に水抜き穴が空いていることを示しています。水抜き穴は通水層と同材の黒よう石パーライトを充填してください。
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※ 必要に応じて、適宜、行を追加してください。

※ 図面番号の欄には図面番号を、仕様書等の欄には代価番号等を記載してください。

- ※ 本書の題名、説明要求内容には、**特定の企業名や個人名を記入しないでください。**
- ※ 質問は必ず本書によることとし、電子入札システム内の質問事項欄に**直接質問内容を入力しないでください。**  
また、本書を添付する際は、**ファイル形式等を変換しないでください。**