

参考数量書

工事名 川越北消防署南古谷分署屋上防水・外壁等改修工事
工事場所 川越市大字久下戸3528番地1

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越地区
消防組合建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 3 . 9 箇月として算定しています。
単価は、令和 7 年 9 月最新版（改修・月単位 4 週 8 休）を適用しています。
本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事です。

[illegible]

南古谷分署						
防水				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	31.2	m ²			
小計						
【改修】						
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	174	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	174	m ²			
下地清掃	高圧ポンプによる水洗い清掃 平場	174	m ²			
下地清掃	高圧ポンプによる水洗い清掃 立上り	36	m ²			
既存ルーフトレイン 廻り処理(ペイント含む)	露出防水層撤去及び清掃 横型	6	か所			
改修用ドレイン	φ75	6	か所			
防水層撤去部 下地調整	仮防水兼下地調整材	31.2	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウルトラム系 平面 表面塗装メーカ標準色	19.5	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウルトラム系 立上り 表面塗装メーカ標準色	4.8	m ²			
塗膜防水	アスファルト系 立上り・架台	3.9	m ²			
AS-J1	平面部	152	m ²			
AS-J1	立上り	27.3	m ²			
小計						
計						

南古谷分署		外壁		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
シーリング 撤去	集積共	439	m			
一般窓ガラス留材 交換	ビート撤去	251	m			
小計						
【改修】						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	617	m ²			
養生(外壁改修)		233	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		233	m ²			
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	76	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	76	m ²			
下地清掃	高圧ポンプによる水洗い清掃 平場	116	m ²			
下地清掃	高圧ポンプによる水洗い清掃 立上り	627	m ²			
仕上塗材除去	集塵装置付デイスグライナー工法	5.4	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.1	m ³			
アーカーベソニック部分E ポネ樹脂注入工法	一般部分 アーカーベソ 16本/m ² E面(平場・笠木部)	0.4	m ² ・m			
欠損部充填	ポネメントE面 充填 RC面 100×100mm程度 立上り	19	か所			
Uカットシール材充填	ポネリクレンシーリング材充填 RC面 立上り	49.6	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	37.2	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	186	m			
シーリング	一般部 ポネリクレン系(PU-2) 20×10	216	m			

[illegible]

[illegible]

南古谷分署		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
既存折板軒先カット		11	m			
たてどい撤去	VP管 集積共	40.6	m			
軒どい撤去	塩ビ製 集積共	11	m			
小計						
【改修】						
かん合式瓦棒φ455	カラーガルバリウム鋼板t0.4 裏貼り:発泡ポリエチレンt2.0 棧加へ、上下吊子:70mm押出型材	182	m ²			
改質アスファルトルーフィング	片面接着t=1.0	182	m ²			
断熱材	ポリイソシアヌレートフォームt25 (両面70mmクラフト紙付) 下地共	182	m ²			
軒先納め	カラーガルバリウム鋼板t0.4 軒先面戸、軒先水切、軒先伸縮唐草 下地:亜鉛メッキ鋼板t1.6	11	m			
壁捨て谷納め	カラーガルバリウム鋼板t0.4 下地:亜鉛メッキ鋼板t0.8、雨押さえ 片持ち下地:亜鉛メッキ鋼板t1.6	33	m			
壁立ち上げ納め	カラーガルバリウム鋼板t0.4 下地:亜鉛メッキ鋼板t0.8 片持ち下地:亜鉛メッキ鋼板t1.6 片棟包、棟面戸	11	m			
2通り水上屋根塞ぎ	カラーガルバリウム鋼板t0.4 改質アスファルトルーフィングt1.0 硬質木片セメント板t18 受下地:亜鉛メッキ鋼板t1.0	1	か所			
軒樋	塩ビ既製品 W165程度	11	m			
落とし口	自在ドレン φ125程度	2	か所			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径50	7.6	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	33	m			
角マス		8	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]