

(7) 移動タンク貯蔵所構造設備明細書（危省令様式第4のト）

記入例

移動タンク貯蔵所構造設備明細書

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 車 名 及 び 型 式 | | | 〇〇自動車 IN-123Y 単一車 | | | | | | |
| 製 造 事 業 所 名 | | | 〇〇工業株式会社 | | | | | | |
| 危 険 物 | 類 別 | 第4類 | | 側 面 枠 | 当 て 板 | 材 質 記 号 | SS400 | | |
| | 品 名 | 第3石油類 | | | | 引 張 り 強 さ | 410N/mm ² | | |
| | 化 学 名 | 重油 | | | | 板 厚 | 3.2mm | | |
| | 比 重 | 0.93 | | 防 護 枠 | 材 料 | 材 質 記 号 | SPHC | | |
| 断 面 形 状 | 楕円形 | | 引 張 り 強 さ | | | 280N/mm ² | | | |
| 内 測 寸 法 | 長 さ | 5,800mm | | | | 閉 鎖 装 置 | 板 厚 | | 2.3mm |
| | 幅 | 2,290mm | | 自 動 閉 鎖 装 置 | 有 ・ 無 | | | | |
| | 高 さ | 1,300mm | | 手 動 閉 鎖 装 置 | 有 ・ 無 | | | | |
| タ ン ク 諸 元 | 最 大 容 量 | | 12,000ℓ | | 吐 出 口 の 位 置 | | 左 右 後 | | |
| | タ ン ク 室 の 容 量 | | 4,000ℓ | | レ バ ー の 位 置 | | 左 右 後 | | |
| | 材 料 | 材 質 記 号 | SS400 | | 底 弁 損 傷 防 止 方 法 | | 配管の屈曲 | | |
| | | 引 張 り 強 さ | 410N/mm ² | | 接 地 導 線 | | 有 (長さ10m) ・ 無 | | |
| | 板 厚 | 胴 板 | 3.2mm | | 緊 結 装 置 | 緊 締 金 具 (す み 金 具) | | 有 ・ 無 | |
| | | 鏡 板 | 3.2mm | | | U ボ ルト | 材 質 記 号 | - | |
| | | 間 仕 切 板 | 3.2mm | | | | 引 張 り 強 さ | -N/mm ² | |
| | 防 波 板 | 材 料 | 材 質 記 号 | A502P-H34 | | 箱 枠 | 材 料 | 直 径 、 本 数 | -mm ・ -本 |
| 引 張 り 強 さ | | | 235N/mm ² | | 材 質 記 号 | | | - | |
| 板 厚 | | 2.0mm | | 消 火 器 | 引 張 り 強 さ | | -N/mm ² | | |
| 面 積 比 防波板面積 タンク断面積 ×100 | | 51.3% | | | 薬 剤 の 種 類 | | 粉末 | | |
| タンクの最大常用圧力 | | 20kPa | | | 薬 剤 量 | | 3.5kg | kg | |
| 安 全 装 置 | 作 動 圧 力 | | 20<P≤24kPa | | 個 | 数 | | 2.個 | 個 |
| | 有効吹き出し面積 | | 25.5cm ² | | | 可 燃 性 蒸 気 回 収 設 備 | | 有 ・ 無 | |
| 側 面 枠 | 材 料 | 材 質 記 号 | SS400 | | 給 油 設 備 | | 有 (航空機・船舶) ・ 無 | | |
| | | 引 張 り 強 さ | 410N/mm ² | | 備 考 | | | | |
| | 板 厚 | | 3.2mm | | | | | | |
| | 取 付 角 度 | | 38° | | | | | | |
| | 接 地 角 度 | | 84° | | | | | | |

記入方法（移動タンク貯蔵所 構造設備明細書）

| 欄 | 記入方法 |
|-------------|--|
| 車 名 及 び 型 式 | 当該タンクを固定又は積載する車両の名称及び当該車両の車検証に記載された型式を記入すること。 |
| 製 造 事 業 所 名 | 車両にタンクの艀装を行った事業所の名称を記入すること。 |
| 危 険 物 | 当該移動タンク貯蔵所に積載する危険物をすべて記入すること。 |
| タ ン ク 諸 元 | 該当する項目に必要な事項記入すること。 ただし、「材質記号」の欄は、JIS 記号を記入すること。 |
| 防 波 板 | |
| タンクの最大常用圧力 | |
| 安 全 装 置 | |
| 側 面 枠 | |
| 防 護 枠 | |
| 閉 鎖 装 置 | 該当する項目に○を付すること。なお、レバーとは、緊急停止レバーを指すものであること。 また、接地導線の欄は、かっこ内にその長さを記入すること。 |
| 吐 出 口 の 位 置 | |
| レ バ ー の 位 置 | |
| 接 地 導 線 | 積載式移動タンク貯蔵所又は国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所(箱枠のある移動タンク貯蔵所)のみ該当する項目を記入すること。 ただし、「材質記号」の欄は、JIS 記号を記入すること。 |
| 緊 結 装 置 | |
| 消 火 器 | 当該移動タンク貯蔵所に設置した消火器の種類、本数について記入すること。 |
| 可燃性蒸気回収設備 | 該当する項目に○を付けること。 |
| 備 考 | 特殊な移動タンク貯蔵所について、その概要を記入すること。 |