

## 自動火災報知設備点検表

| 点 檢 項 目          | 点 檢 内 容              | 点 檢 方 法 | 点 檢 結 果 | 措置年月日及<br>び措置内容 |
|------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| 感 知 器            | 変形、損傷等の有無            | 目視      |         |                 |
|                  | 感知障害の有無              | 目視      |         |                 |
|                  | 機能の適否                | 作動確認    |         |                 |
| 中 繼 器            | 変形、損傷等の有無            | 目視      |         |                 |
|                  | 表示の適否                | 目視      |         |                 |
|                  | 機能の適否                | 作動確認    |         |                 |
| 受 信 機<br>(総合操作盤) | 変形、損傷等の有無            | 目視      |         |                 |
|                  | 表示の適否                | 目視      |         |                 |
|                  | 警戒区域一覧図の適否           | 目視      |         |                 |
|                  | 機能の適否                | 作動確認    |         |                 |
| 主音響装置<br>地区音響装置  | 変形、損傷等の有無            | 目視      |         |                 |
|                  | 機能の適否                | 作動確認    |         |                 |
| 発 信 機            | 変形、損傷等の有無            | 目視      |         |                 |
|                  | 機能の適否                | 作動確認    |         |                 |
| 非常電源、予備電源        | 変形、損傷等の有無            | 目視      |         |                 |
|                  | 切替の適否                | 作動確認    |         |                 |
| 配 線              | 損傷等の有無               | 目視      |         |                 |
|                  | 接続の端子のゆるみ、脱落等<br>の有無 | 目視      |         |                 |
| そ の 他            |                      |         |         |                 |