

泡消火設備点検表

| 点検項目 | | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 | |
|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|--|
| 水源 | 水槽等 | 漏水等の有無 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 水量・水状 | 水量（位）の適否 | 目視 | | | |
| | | 障害となる浮遊物、沈殿物等の有無 | 目視 | | | |
| | 給水装置 | 腐食、損傷の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| 呼水装置 | 呼水槽 | 漏水等の有無 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 水量、水状の適否 | 目視 | | | |
| | バルブ | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 | | | |
| | 自動給水装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 減水警報装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 加圧送水装置 | 電動機 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | | | 目視及びハンマーテスト | | | |
| 軸受部、回転部等の給油状況 | | | 目視 | | | |
| 機能の適否 | | | 作動確認 | | | |
| 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | | | 作動確認 | | | |
| 燃機関 | | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト | | |
| | | | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 | | |
| | | | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 | | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視 | | |
| | | | 腐食、変形等の有無 | 目視 | | |
| | | | 量の適否 | 目視 | | |
| | | | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 | | |
| | | 潤滑油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視 | | |

| 点 検 項 目 | | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日 及 び 措 置 方 法 |
|---------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|
| 加 圧 送 水 装 置 | 内 燃 機 | 蓄 電 池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | |
| | | | 電解液量の適否 | 目視 | |
| | | | 端子電圧の適否 | 電圧測定 | |
| | 燃 機 | 動 力 伝 達 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | |
| | | | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | |
| | 燃 機 | 起 動 装 置 | 機能の適否 | 作動確認 | |
| | | | 回転数の適否 | 回転計の指針確認 | |
| | | | 冷却水の漏水の有無及び水量、 水状の適否 | 目視 | |
| | 燃 機 | 冷 却 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | |
| | | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | |
| | 燃 機 | 給 排 気 装 置 | 周囲の可燃物等の有無 | 目視 | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | |
| | | | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | |
| | ポ ン プ | 固定ボルト等のゆるみ及び脱 落等の有無 | 目視及びハンマーテ スト | | |
| | | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | | 著しい漏水の有無 | 作動確認 | | |
| | | 異音、異常振動、異常発熱等の 有無 | 作動確認 | | |
| | | 流量及び圧力の適否 | 目視 | | |
| 連成計等の指示状況 | | 作動確認 | | | |
| 薬 剤 貯 蔵 タ ン ク | | 漏えいの有無 | 目視 | | |
| タ ン ク | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 | | | |
| | 配管取付部のゆるみ等の有無 | 目視及びハンマーテ スト | | | |
| | 固定ボルト等の腐食、ゆるみ及 び脱落等の有無 | 目視及びハンマーテ スト | | | |
| | 通気管等の目づまり等の有無 | 目視 | | | |
| | 蓋圧式のものについては圧力 計の指示状況 | 目視 | | | |
| | ベローズを使用のものについ てはその老化、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 消 火 薬 剤 | 変質、沈殿物の有無 | 目視（サンプル採取に よる。） | | |
| 量の適否 | | 目視 | | | |
| 薬 剤 混 合 装 置 等 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 機能の適否 | 糖度計による確認 | | | |

| 点 検 項 目 | | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容 | |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|---------|--------------------------|--|
| 起 動 装 置 | 手動起動装置 | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 | | | |
| | | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 自動 起 動 装 置 | 起動用水圧開閉装置（圧力スイッチ、圧力タンク） | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | 圧力計の指示状況 | 目視 | | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | | 火災感知装置（感知器、閉鎖型ヘッド） | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| 周囲の障害物の有無 | | | 目視 | | | |
| 機能の適否 | | | 作動確認 | | | |
| 電 動 機 の 制 御 装 置 | 制 御 盤 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 操作管理上の支障の有無 | 目視 | | | |
| | 電 源 電 圧 | 電圧の指示状況 | 目視 | | | |
| | | 電源灯の点灯状況 | 目視 | | | |
| | ス イ ッ チ 類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | | |
| | | 開閉状態 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | ヒューズ類 | 損傷、溶断等の有無 | 目視 | | | |
| | | 種類、容量の適否 | 目視 | | | |
| | | 予備品の有無 | 目視 | | | |
| | 継 電 器 | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | | |
| | | 接点の焼損等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 結 線 接 続 | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | | |
| 被覆の損傷等の有無 | | 目視 | | | | |
| 流 水 検 知 装 置 （ 又 は 圧 力 検 知 装 置） | 自動警報弁 （又は流水作動弁） | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | リターディング チャンバー | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 圧力スイッチ | 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 警報、表示装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| 配 管 等 | バルブ類（選択弁及び一斉開放弁を含む。） | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 | | | |
| | ろ 過 装 置 | ろ過網の破損、異物の堆積等の有無 | 目視（取り外して行う。） | | | |

| 点 検 項 目 | | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日 及 び 措 置 方 法 |
|------------------|------------------|------------------------|---------------|---------|--------------------------|
| 配 管 等 | 配 管 (可撓部を含む。) | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 | | |
| | | 漏えいの有無 | 目視 (放射試験の際確認) | | |
| | | ドレンピットの損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 底部泡注入法の外部 格納筒 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | ホース格納状態の適否 | 目視 | | |
| 泡 放 出 口 | 泡 ヘ ッ ド | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 取付け角度の適否 | 目視 | | |
| | | 空気取入口のつまりの有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 放射試験の際確認 | | |
| | 泡チャンバー | 本体の腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 封板の取付状態及び損傷の有無 | 目視 (取り外して行う。) | | |
| | | 空気取入口及びバードスクリーンのつまりの有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 放射試験の際確認 | | |
| | 泡モニターノズル | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 空気取入口及びフィルターのつまりの有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 放射試験の際確認 | | |
| | 泡 消 火 栓 | 消 火 栓 箱 等 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | |
| 周囲障害物の有無 | | | 目視 | | |
| 附属工具备え付けの有無 | | | 目視 | | |
| 標識の適否 | | | 目視 | | |
| ホース及びノズル | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 本数の適否 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 放射試験の際確認 | | |
| 表 示 灯 | | 損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 点灯の状況 | 目視 | | |
| 連 結 送 液 口 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 周囲障害物の有無 | 目視 | | |
| | | 表示の適否 | 目視 | | |
| 自 家 発 電 | 本 体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト | | |
| | | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 | | |
| | | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 | | |
| | | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗計による測定 | | |

| 点 検 項 目 | | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日 及 び 措 置 方 法 |
|-----------------------|---|---------------|---------------------|---------|--------------------------|
| 予 備 動 力 源 | 設 備 （ 内 燃 機 関 を 含 む ） | | 機能の適否 | 作動確認 | |
| | | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視 | |
| | | | 腐食、変形等の有無 | 目視 | |
| | | | 量の適否 | 目視 | |
| | | | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 | |
| | | 潤 滑 油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視 | |
| | | 蓄 電 池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | |
| | | | 電解液量の適否 | 目視 | |
| | | | 端子電圧の適否 | 電圧測定 | |
| | | 冷 却 装 置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視 | |
| | 変形、損傷等の有無 | | 目視 | | |
| | 機能の適否 | | 作動確認 | | |
| | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 周囲の可燃物等の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 蓄 電 池 設 備 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視 | | |
| | | 電解液量の適否 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 起 動 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| 操作部周囲の障害物の有無 | | 目視 | | | |
| 機能の適否 | | 作動確認 | | | |
| そ の 他 | | | | | |